



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024322315006312

认证委托人名称及地址

ATOS S.p.A.

via alla Piana, 57, I - 21018 Sesto Calende (VA), Italy

生产者名称及地址

ATOS S.p.A.

via alla Piana, 57, I - 21018 Sesto Calende (VA), Italy

生产企业名称及地址

ATOS S.p.A.

via alla Piana, 57, I - 21018 Sesto Calende (VA), Italy

产品名称和系列、型号、规格

防爆型感应式位置传感器

ETHA-15

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期:2024 年 12 月 05 日 有效期至:2029 年 12 月 04 日

首次发证日期:2024 年 12 月 05 日

认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



批 准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024322315006312

证书附页: 第 1 页共 1 页

产品名称:

防爆型感应式位置传感器

型号规格:

ETHA-15

防爆标志:

Ex db II C T6 Gb, Ex tb III C T85°C Db

电气参数:

供电电压: $\pm 15\text{Vd.c.}$, 输出电压: $\pm 10\text{Vd.c.}$;

最大电流: 20mA;

最大功耗: $< 1\text{W}$ 。

相关报告编号:

2023S17402-013215

使用条件:

1. 特殊(限制)使用条件

- 1) 当使用最高使用环境温度为 70°C 时, 应使用热稳定性 $\geq +80^{\circ}\text{C}$ 的电缆。
- 2) 产品铭牌为非金属材质, 严禁摩擦以防静电引燃危险。
- 3) 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。
- 4) 使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$ 。
- 5) 隔爆接合面用的特殊紧固件是符合 ISO 4762 的螺钉。螺钉的最低性能等级必须为 A4-70。如果要替换, 只能用相同的螺钉替换。

2. 其他

外壳防护等级: IP66/67 (GB/T4208-2017)。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准:

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2024322315006312

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ATOS S.p.A.
via alla Piana, 57, I - 21018 Sesto Calende (VA), Italy

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ATOS S.p.A.
via alla Piana, 57, I - 21018 Sesto Calende (VA), Italy

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ATOS S.p.A.
via alla Piana, 57, I - 21018 Sesto Calende (VA), Italy

NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION

Inductive transducer
ETHA-15

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.31-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).

Issue date: 2024-12-05 Valid until: 2029-12-04

Date of initial issue: 2024-12-05

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)



SITIAS
Worldwide Access

APPROVAL:



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.